

Kraków, dnia 21.04.2010r.

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** : „Modernizacja bazy dydaktycznej – dostosowanie do kształcenia w zawodach technik dentystyczny i higienistka stomatologiczna dla Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 w Krakowie”

Sprawa Nr 3/PN/2010

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 ul. Zamojskiego 58 zawiadamia :

I) za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy **Zakład Usługowy Renowacja Wnętrz i Terenów Ewa Tarnawska 31-111 Kraków, Al. Krasińskiego 5/8**

Powodem dokonania wyboru tej firmy było :uzyskanie najwyższej ilości punktów przy spełnieniu wszystkich wymogów zawartych w SIWZ.

II) że oferty wskazanych Wykonawców zostały złożone w niniejszym postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert ,wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Lp.	Nr oferty	Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy	Streszczenie oceny i porównania ofert wraz z przyznaną punktacją w kryterium oceny ofert - cena – 100%	Łączna punktacja
1.	7	Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie Spółka Akcyjna 31-227 Kraków ul. Adama Vetulaniego 1A	99,84 Oferta spełniła wymogi i warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych	99,84
2.	8	„BRAM-BUD,, H. Szostek, R. Calik, K. Kulik Spółka Jawna 30-383 Kraków ul. Lubostroń 18a	98,55 Oferta spełniła wymogi i warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych.	98,55
3.	9	P.W. „BIRBUD,, MM Mieczysław Mietła 30-732 Kraków ul. Biskupińska 2	96,52 Oferta spełniła wymogi i warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych.	96,52

4.	10	Zakład Usługowy Renowacja Wnętrz i Terenów Ewa Tarnawska 31-111 Kraków, Al. Krasińskiego 5/8	100 Oferta zyskała największą ilość punktów, spełniając wymogi i warunki określone przez Zamawiającego w SWIZ oraz zgodnej z ustawą Prawo zamówień publicznych.	100
----	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, tj. 27.04.2010r.

III) iż oferty wskazanych poniżej Wykonawców zostały odrzucone z następujących powodów :

**OFERTA NR 1 – PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE ELEKTROINSTAL
ul. Józefa Piłsudskiego 70a , 32-200 Miechów**

Uzasadnienie faktyczne:

1) Brak w kosztorysie ofertowym instalacja wentylacji mechanicznej rozdziału Próby, pomiary ITP pozycji z przedmiaru robót nr 5.1.

2) W poz. 34 d.3. kosztorysu ofertowego – instalacje wod-kan - roboty budowlane dla kanalizacji wykonawca nie podał ceny jednostkowej pozycji.

Ponadto zamawiający nie wzywa o wyrażenie zgody na poprawienie omyłek z uwagi na to, że oferta i tak podlega odrzuceniu:

3) W poz. 40 d.4. kosztorysu ofertowego – remont sanitariatów – tynki i flizy wykonawca w obmiarze ujął 6,65m². ,winno być 6,60m².

4) W poz. 34 d.3. kosztorysu ofertowego – instalacje wod-kan - roboty budowlane dla kanalizacji wykonawca w obmiarze ujął 1,018 szt. ,winno być 1 018 szt.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust 1 pkt 2. Ustawy pzp.

OFERTA NR 2 - GIPS-BUD S. C. Stanisław & Tomasz Piwowar ul. Wyżyna 16a, 30-617 Kraków

Uzasadnienie faktyczne:

1) Brak w kosztorysie ofertowym instalacje wodno-kanalizacyjne- instalacja wody pozycji z przedmiaru robót nr 5.10. Dopłata za tuleje ochronne na rury 32 (M- tuleje)- średniej długości 68cm – ilość 3szt .

2) Wykaz brakujących materiałów

Lp.	Nazwa	jm.	ilość	uwagi
1	Pojemnościowy podgrzewacz wody 10l	zł.	1	brak
2	Pojemnościowy podgrzewacz wody 50l	szt.	3	brak
3	Przewód LY 450/750V 1x4·mm ²	mb	234	inny przewód w zestawieniu
4	Przewód LY 450/750V 1x6·mm ²	mb	842,4	inny przewód w zestawieniu
5	Przewód LY 450/750V 1x10·mm ²	mb	306,8	inny przewód w zestawieniu
6	Przewód LY 450/750V 1x16·mm ²	mb	317,2	inny przewód w zestawieniu
7	Przewód LY 450/750V 1x50·mm ²	mb	124,8	inny przewód w zestawieniu
8	Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 linka	mb	17,056	inny przewód w zestawieniu

3) Wykaz materiałów nie odpowiadającym parametrom jakościowym

Lp.	Nazwa - mat. Wymagany	jm.	ilość	Poz. zestaw. oferenta	mat zastosowany
1	Ustnik (zakończenie) komina Fi-315/415-mm	szt.	1	107	Ustnik (zakończenie) komina Fi-200/300-mm
2	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt.	256,197	209	kotwy stalowe
3	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/I kołowe Fi-100-mm	m2	0,501	224	stal ocynkowana
4	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/I kołowe Fi-150-mm	m2	0,4088	225	stal ocynkowana
5	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/I kołowe Fi-200-mm	m2	4,09724	225	stal ocynkowana
6	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/I kołowe Fi-225-mm	m2	1,08808	226	stal ocynkowana
7	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/I kołowe Fi-250-mm	m2	1,60468	227	stal ocynkowana
8	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/I kołowe Fi-315-mm	m2	3,36569	228	stal ocynkowana
9	Okapy wentylacyjne z blachy nierdzewnej prostokątne	szt.	2	283	stal
10	Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania	szt.	33	287	oprawy świetlówkowe
11	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa Zdunbit PF	m2	263,889	314	papa termozgrzewalna nawierzchniowa
12	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Zdunbit WF	m2	29,01565	313	papa termozgrzewalna (papa podkładowa)
13	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej typ B/I kołowe Fi-100-mm	m2	1,3246	370	stal ocynkowana
14	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej typ B/I kołowe Fi-150-mm	m2	1,0804	371	stal ocynkowana
15	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej typ B/I kołowe Fi-200-mm	m2	10,82842	371	stal ocynkowana
16	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej typ B/I kołowe Fi-225-mm	m2	2,87564	372	stal ocynkowana
17	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej typ B/I kołowe Fi-250-mm	m2	4,24094	373	stal ocynkowana
18	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej typ B/I kołowe Fi-315-mm	m2	5,00749	374	stal ocynkowana

19	Skrzydła drzwiowe przesuwne	m2	7,2	440	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe
20	Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 160x110 mm	szt.	2	478	trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm
21	Masa tynkarska Atlas "Deko M" tynk mozaikowy	kg	2609,699	6	akrylowy tynk dekoracyjny Atlas Cermit N200

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust 1 pkt 2. Ustawy pzp.

OFERTA NR 3 MAYGROUP SP. Z O.O. Al. Piłsudskiego 51, 90-307 ŁÓDŹ

Uzasadnienie faktyczne:

1) Wykonawca przyjął Kz do M niezgodnie z SIWZ tj. cz. VIII .pkt 17 j: cz. XI pkt.1. – brak możliwości poprawy (przy kosztorysie skróconym, w którym są omyłki) .

2) W poz. 9.2. kosztorysu ofertowego – roboty budowlane- roboty malarskie wykonawca przyjął KNR 2-02 1505-07 zakres prac niezgodny z przedmiarem robót, winno być KNR 202/1505/8.

Ponadto zamawiający nie wzywa o wyrażenie zgody na poprawienie omyłek z uwagi na to, że oferta i tak podlega odrzuceniu:

3) W poz. 7.20 kosztorysu ofertowego – roboty budowlane- posadzki wykonawca w obmiarze ujął 54,39m, winno być 54,93m.

4) W poz. 11.4. kosztorysu ofertowego – roboty budowlane- wywozy wykonawca w obmiarze nie ujął krotności, winno być krotność 19.

5) W poz. 7.11. kosztorysu ofertowego – remont sanitariatów – kanalizacja wykonawca w obmiarze ujął 15 kpl. ,winno być 11 kpl.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust 1 pkt 2. Ustawy pzp.

OFERTA NR 4 FIRMA REMONTOWO – KONSERWATORSKA MASTERBUD Władysław Biernat 32-087 Trojanowice, ul. Krakowska 23

Uzasadnienie faktyczne:

1) Brak kosztorysu ofertowego dotyczącego centralnego ogrzewania.

Ponadto zamawiający nie wzywa o wyrażenie zgody na poprawienie omyłek z uwagi na to, że oferta i tak podlega odrzuceniu:

2) W poz. 1.5 kosztorysu ofertowego – roboty budowlane- demontaże wykonawca przyjął KNR401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych ,podsufitki z desek otynkowanych 7,80m, natomiast wg. przedmiaru robót winno być KNR401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych 7,80m.

3) W poz. 7.3 kosztorysu ofertowego – wentylacja mechaniczna wykonawca w obmiarze ujął 1 szt. winno być 2szt..

4) W poz. 1.7. kosztorysu ofertowego – remont sanitariatów – roboty murowe wykonawca w obmiarze ujął 12,25m winno być 12,15m.

5) W poz. 3.2 kosztorysu ofertowego – remont sanitariatów- posadzki wykonawca w obmiarze ujął 6,656m3 winno być 6,565m3.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust 1 pkt 2. Ustawy pzp.

OFERTA NR 5 REAL- INWEST SP. Z O.O. 31-057 Kraków, ul. Warszawera 3/1

Uzasadnienie faktyczne:

1) Brak pozycji w kosztorysie ofertowym - elektryka-osprzęt wg .przedmiaru robót poz. 5.017 KNRW

508/402/1 szt. 11 .

Ponadto zamawiający nie wzywa o wyrażenie zgody na poprawienie omyłek z uwagi na to, że oferta i tak podlega odrzuceniu:

2) W poz. 7.1.13 kosztorysu ofertowego – wentylacja mechaniczna wykonawca w obmiarze ujął 2,80m winno być 2,50m

3) W poz. 5.20 kosztorysu ofertowego – instalacja wod-kan wykonawca w obmiarze ujął 5szt winno być 2 szt.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust 1 pkt 2. Ustawy pzp.

**OFERTA NR 6 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO- BUDOWLANE,, REMONT,,
Kazimierz Pietrzyk, Ireneusz Czuba 31- 425 Kraków, ul. Prandoty 6**

Uzasadnienie faktyczne:

1) W kosztorysie ofertowym – instalacja elektryczna- oprawy wykonawca przyjął niezgodne materiały z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym poz. 6.003 , 6004, 6.005, 6.006,6. 007 tj.:

OPRAWY PRZYJĘTE PRZEZ OFERENTA W WYKAZIE MATERIAŁÓW WYKONAWCY	ILOŚĆ	OPRAWY PRZYJĘTE W PROJEKCIE I PRZEDMIARZ ROBÓT	ILOŚĆ
do świetlówek OPK TCW060 2xTL-D58W HF	4	COSMO-1 236 GR EVG OPAL	4
do świetlówek OPK TCW060 2xTL-D36W HF	4	COSMO-1 258 EVG	4
do świetlówek OPK TCW060 2xTL-D58W HF	4	COSMO-1 258 GR EVG OPAL	4
TCW 216 1XTL5-54W HFP PI	3	COSMO-6 154.AL EVG LED	3
TCW 216 2XTL5-49W HFP PI	30	COSMO-6 249.AL EVG LED	30
do świetlówek kierunkowa TIGER 8W AUTOTEST jednostronna	12	MONITOR	12

Ponadto zamawiający nie żądał wyjaśnień zgodnie z art. 87.ust 1:

2) w kosztorysie ofertowym - remont sanitariatów - kabiny systemowe WC :

a) w poz.6.1. Kal. Indywidualna. Demontaż ścianek systemowych wc wys.2,00- ścianki do odzysku i ponownego wbudowania w ilości 21,60m² – brak wskazania ceny jednostkowej i wartości danej pozycji,

b) w poz.6.3 . Kal. Indywidualna. Montaż ścianek systemowych wc wys.2,00- ścianki z demontażu w ilości 17,20m² – brak wskazania ceny jednostkowej i wartości danej pozycji.

Ponadto zamawiający nie wzywa o wyrażenie zgody na poprawienie omyłek z uwagi na to, że oferta i tak podlega odrzuceniu:

3) suma poszczególnych kosztorysów niezgodna z wartością podaną w formularzu ofertowym –zał.nr 1 do SIWZ

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust 1 pkt 2. Ustawy pzp.

**OFERTA NR 11 KONSORCJUM KARTO SP.Z O.O. ZPB JERZY KOWAL
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 17a**

Uzasadnienie faktyczne:

1) W kosztorysie ofertowym - Remont sanitariatów – woda nr poz.359 KNR 4-01 0339-03 Wykucie bruzd pionowych ½ ceg. W ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ilość 48,80m a zamawiający nie ujął w/w pozycji lecz następującą KNR 401/326/3 Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy pionowe szerokości 1/2 cegły w ilości 48,80m

2) Wykaz brakujących materiałów

Lp.	Nazwa	jm.	ilość	uwagi
1	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5- cm	szt.	256	brak
2	Cokoły przyściennie z drewna liściastego	mb	6,13	poz. 261 brak

3	Drzwiczki rewizyjne stalowe do zaworów hydrantowych, 200x250-mm	szt.	10		brak
4	Przewód YDYpžo 450/750V 5x4,0-mm ²	mb	17,68	poz 616	inny przewód w zestawieniu
5	Przewód LY 450/750V 1x4-mm ²	mb	234	poz 612	inny przewód w zestawieniu
6	Przewód LY 450/750V 1x16-mm ²	mb	317,2	poz 612	inny przewód w zestawieniu
7	Przewód LY 450/750V 1x50-mm ²	mb	124,8	poz 612	inny przewód w zestawieniu
8	Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 linka	mb	17,056	poz 615	inny przewód w zestawieniu
9	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/l kołowe Fi-100-mm	m ²	0,501	poz 486	brak ilości
10	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/l kołowe Fi-150-mm	m ²	0,1396	poz 486	brak ilości
11	Masa tynkarska Atlas "Deko M" tynk mozaikowy	kg	869,8995		różnica z poz 210
12	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m ²	5,1088		brak z zsumowania płyt

3) Wykaz materiałów nie odpowiadającym parametrom jakościowym

Lp.	Nazwa - mat. Wymagany	jm.	ilość	Poz. zest. oferenta	mat zastosowany
1	Ustnik (zakończenie) komina Fi-315/415-mm	szt.	1	poz 599	Ustnik (zakończenie) komina Fi-200/300-mm
2	Drzwiczki rewizyjne stalowe do zaworów hydrantowych, 150x150-mm	szt.	9	poz 445	plastikowe
3	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową	szt.	5	poz 466	żeliwny
4	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy gatunek I	szt.	1	poz 468	żeliwny
5	Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy z płytą ociekową	szt.	2	poz 467	żeliwny
6	Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 160x110 mm	szt.	2	poz 395	trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm
7	Masa tynkarska Atlas "Deko M" tynk mozaikowy	kg	1739,799	poz 210	akrylowy tynk dekoracyjny Atlas Cermit N200
8	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/l kołowe Fi-150-mm	m ²	0,2692	poz 486	stal ocynkowana
9	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/l kołowe Fi-200-mm	m ²	4,09724	poz 486	stal ocynkowana
10	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/l kołowe Fi-225-mm	m ²	1,08808	poz 486	stal ocynkowana

11	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/l kołowe Fi-250·mm	m2	1,60468	poz 486	stal ocynkowana
12	Kształtki z blachy nierdzewnej wentylacyjne typ B/l kołowe Fi-315·mm	m2	3,36569	poz 487	stal ocynkowana
13	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej typ B/l kołowe Fi-100·mm	m2	1,3246	poz 478	stal ocynkowana
14	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej typ B/l kołowe Fi-200·mm	m2	10,54942	poz 478	stal ocynkowana
15	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej typ B/l kołowe Fi-250·mm	m2	2,38204	poz 479	stal ocynkowana
16	Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej typ B/l kołowe Fi-315·mm	m2	5,00749	poz 479	stal ocynkowana
17	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5·mm	m2	300,7435	poz 172	grub. 9,5 mm
18	Płyta gips. karton. ognioochronna 12,5mm	m2	141,136	poz 174	zwykła
19	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m2	28,5437	174, 176, 177	zwykła

Ponadto zamawiający nie żądał wyjaśnień zgodnie z art. 87.ust 1:

4) w kosztorysie ofertowym - Remont sanitariatów - kabiny systemowe WC :

- c) w poz.319 d.24 . Kal. Indywidualna. Demontaż ścianek systemowych wc wys.2,00- ścianki do odzysku i ponownego wbudowania w ilości 21,60m2 – brak wskazania ceny jednostkowej i wartości danej pozycji,
- d) w poz.321 d.24 . Kal. Indywidualna. Montaż ścianek systemowych wc wys.2,00- ścianki z demontażu w ilości 17,20m2 – brak wskazania ceny jednostkowej i wartości danej pozycji.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust 1 pkt 2. Ustawy pzp.

OFERTA NR 12

KONSORCJUM : LIDER : PGB POŁUDNIE SP.Z O.O.

Luszwice ul. St. Przybyszewskiego 92, 32-500 Chrzanów

PARTNER : OPA- REM SP.Z O.O

Luszwice ul. St. Przybyszewskiego 92, 32-500 Chrzanów

Uzasadnienie faktyczne:

1) W kosztorysie ofertowym – klapy oddymiające – instalacja oddymiania wykonawca w poz.5.1 przyjął Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym z podłączeniem, zespół zabezpieczający akumulatory –Akumulatory AKKU typ 3A lub równoważne szt.2. - zakres prac niezgodny z przedmiotem robót -winno być Zainstalowanie centralek CSP do 5NN, podłoże z cegły- Centrala oddymiania kompaktowa RZN 4408-K lub równoważna szt. 2.

2) W kosztorysie ofertowym – klapy oddymiające – instalacja oddymiania wykonawca w poz.5.2 przyjął Dostawa akumulatorów szt.4. - zakres prac niezgodny z przedmiotem robót -winno być Dostawa centrali oddymiania szt. 2.

3)Wykonawca przyjął Kz do M niezgodnie z SIWZ tj. cz. VIII .pkt 17 j; cz. XI pkt.1. – brak możliwości poprawy (przy kosztorysie skróconym, w którym są omyłki) .

4) Brak wykazu materiałów do poszczególnych kosztorysów, tylko wykaz materiałów w kosztorysie –roboty budowlane.- niezgodnie z SIWZ cz. XI pkt.1.

Ponadto zamawiający nie wzywa o wyrażenie zgody na poprawienie omyłek z uwagi na to, że oferta i tak podlega odrzuceniu:

- 5) W poz.7.1.27 kosztorysu ofertowego – roboty budowlane - posadzki wykonawca w obmiarze ujął 186,208m2 winno być 183,194m2
- 6) W poz.9. 1.15 kosztorysu ofertowego – roboty budowlane – roboty malarskie wykonawca w obmiarze ujął 885,72m2 winno być 895,72m2
- 7) W poz.8. 1.11 kosztorysu ofertowego – remont sanitariatów – woda wykonawca w obmiarze ujął 13szt. winno być 3 szt..
- 8) W poz.4.6 kosztorysu ofertowego -instalacje elektryczne- przewody wykonawca w obmiarze ujął 867m winno być 876m.

Uzasadnienie prawne:

Art. 89 ust 1 pkt 2. Ustawy pzp.

IV) iż wskazani poniżej Wykonawcy zostali wykluczeni z następujących powodów :

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Uzasadnienie faktyczne	Uzasadnienie prawne
	0	0	0

Dziękujemy za udział w postępowaniu przetargowym.

Otrzymują:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE ELEKTROINSTAL
ul. Józefa Piłsudskiego 70a , 32-200 Miechów **FAX. (41) 383-36-30**
2. GIPS-BUD S. C. Stanisław & Tomasz Piwowar ul. Wyżynna 16a, 30-617 Kraków
FAX. (12) 654-89-32, (12) 358-82-06
3. MAYGROUP SP. Z O.O. Al. Piłsudskiego 51, 90-307 ŁÓDŹ, **FAX. (42) 676-49-78**
4. FIRMA REMONTOWO – KONSERWATORSKA MASTERBUD Władysław Biernat
32-087 Trojanowice, ul. Krakowska 23, **FAX. (12) 285-03-50**
5. REAL- INWEST SP. Z O.O. 31-057 Kraków, ul. Warszawera 3/1, **FAX. (12) 429-29-45**
6. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO- BUDOWLANE,, REMONT,,
Kazimierz Pietrzyk, Ireneusz Czuba 31- 425 Kraków, ul. Prandoty 6 , **FAX. (12) 418-02-30**
7. Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie Spółka Akcyjna
31-227 Kraków , ul. Adama Vetulaniego 1A , **FAX. (12) 415-32-44**
8. „BRAM-BUD,, H. Szostek, R. Calik, K. Kulik Spółka Jawna 30-383 Kraków ,ul. Lubostroń 18a
FAX. (12) 378-45-45
9. P.W. „BIRBUD,, MM Mieczysław Mietła , 30-732 Kraków ul. Biskupińska 2, **FAX. (12) 296-42-05**
10. Zakład Usługowy Renowacja Wnętrz i Terenów Ewa Tarnawska
31-111 Kraków, Al. Krasińskiego 5/8 , **FAX. (12) 294-05-04**
11. KONSORCJUM KARTO SP.Z O.O. ZPB JERZY KOWAL
30-443 Kraków, ul. Jugowicka 17a, **FAX. (12) 269-05-13**
12. KONSORCJUM : LIDER : PGB POŁUDNIE SP.Z O.O.
Luszowice ul. St. Przybyszewskiego 92, 32-500 Chrzanów
PARTNER : OPA- REM SP.Z O.O
Luszowice ul. St. Przybyszewskiego 92, 32-500 Chrzanów
FAX. (32) 724-65-81

13 a/a